



## Многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ ЕАД

Варна 9010, бул. „Христо Смирненски“ №1; тел. (052) 302 851, (052) 978 222; факс: (052) 302 874;

Изпълнителен директор: (052) 302 875; [www.svetamarina.com](http://www.svetamarina.com)

МБАЛ „Света Марина“ ЕАД Варна  
Изх. № АА-2937  
от 16.12.2016 г.

До всички заинтересовани лица

Относно: Публично състезание за определяне на изпълнители по договори по реда на ЗОП за обществена поръчка с предмет „**Основен ремонт на болнични стаи и кабинети в Първа клиника по вътрешни болести, Първа клиника по нервни болести и Клиника по урология на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД**“ (Процедурата), открита с решение № Р-895/08.12.2016 г.

Уважаеми Госпожи и Господа,

Във връзка с постъпило запитване по условията на Процедурата, на основание чл. 180, ал. 1 ЗОП, предоставяме следното разяснение:

Писмено запитване с вх. № ВК-2696/14.12.2016 г.:

Въпрос № 1: В количествено-стойностната сметка за обособена позиция № 2, позиция № 31 „Доставка на водоустойчив гипсокартон с дебелина 12 мм и обшивка на отоплителни и водопроводни инсталации, вкл. материали“, моля възложителят да уточни каква цена следва да предложат участниците - за предстенна обшивка или щендерна стена, от колко пласта гипсокартон следва да се изгради и да се включи ли минерална вата.

Отговор на въпрос № 1: Премества се обшиване на отоплителни и водопроводни тръби с един пласт водоустойчив гипсокартон с дебелина 12 мм, без минерална вата. Необходимо е да се изгради Т-образна конструкция, на която да се закрепят гипсокартона. В случай на възникване на авария - теч, необходимост от частична подмяна на тръби или др., гипсокартонът следва да може да се демонтира на мястото на авария така, че да не се засягат големи площи от конструкцията.

Въпрос № 2: В количествено-стойностната сметка за обособена позиция № 2, позиция № 52 „Доставка и монтаж на алуминиева врата с размери 240x300 см, 2/3 остъклена, бяла, входна“, моля възложителят да посочи вратата с прекъснат термомост ли е и вида на остъкляването (брой и вид стъкла).

Отговор на въпрос № 2: Вратата по обособена позиция № 52 е без прекъснат термомост, вид на стъклото - единично прозрачно флоатно.

Изискванията на възложителя по отношение на остъкляването са съгласно схема 1, а именно:




схема 1



**Въпрос № 3:** В количествено-стойностната сметка за обособена позиция № 2, позиция № 53 „Доставка и монтаж на алуминиева врата с размери 200x200 см, 2/3 остъклена, бяла, плъзгаща се двустранно, за източно стълбище“, моля възложителя да посочи вратата с автоматично отваряне ли е и вида на остъкляването (брой и вид стъкла).

**Отговор на въпрос № 3:** Вратата по обособена позиция № 53 е без автоматично отваряне, вид на стъклото - единично, матово.

Изискванията на възложителя по отношение на остъкляването са съгласно схема 2, а именно:





схема 2



На основание чл. 180, ал. 2 настоящото разяснение се публикува на профила на купувача.

**С уважение:**  
**Директор „Икономически дейности“,**  
Марта Александрова Дракова,  
упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 ЗОП,  
съгласно Заповед № Р-355 от 11.05.2016г. на  
Изпълнителния директор на МБАЛ „Света  
Марина“ ЕАД - гр. Варна

Съгласували:

Русана Чобанова:  
юрисконсулт

инж. Светослав Стоянов:  
Ръководител Направление „ТПС“

**Подписите в настоящия документ са заличени на основание  
чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП**