



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: 05-2018 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 02/05/2018
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<p>Деловодна информация Партида на възложителя: 00502 Поделение: _____ Изходящ номер: АД-1601 от дата 02/05/2018 Коментар на възложителя: Доставка на ново непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) за нуждите на Клиника по нуклеарна медицина в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД – гр. Варна</p>
--

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД		Национален регистрационен номер: 103562052	
Пощенски адрес: бул. „Христо Смирненски“ 1			
Град: Варна	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9010	Държава: BG
Лице за контакт: Николай Николов – ръководител направление МДМТ и ИО		Телефон: 052 302932	
Електронна поща: officeub@mail.bg		Факс: 052 302932	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.svetamarina Адрес на профила на купувача (URL): http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=36			

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката
<input type="checkbox"/> Строителство <input checked="" type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
40000
Предмет на поръчката
Предметът на поръчката включва: 1. Доставка на ново непрекъсваемо захранващо устройство UPS със статичен байпас SBCB и ръчен байпас MBCB, както и отделно стоящи акумулаторни батерии („Система/та“); 2. Системата да се предлага като компактна, готова за инсталалиране модулна система; 3. Демонтаж на съществуващата в Клиниката непрекъсваема токозахранваща система, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на новата Система; 4. Гаранционно поддържане на Системата за срока на договора (евентуална подмяна при проява на дефект).
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет 31154000

РАЗДЕЛ III

Срок за получаване на офертите

Дата: 09/05/2018 дд/мм/гггг

Час: 16:30

РАЗДЕЛ IV

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми

Да Не

Идентификация на проекта, когато е приложимо:

РАЗДЕЛ V

Друга информация (по преценка на възложителя)

1. Документация и проект на договор могат да бъдат изтеглени от профила на купувача на интернет адрес:

<http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=4374>

2. Общи изисквания към Системата:

2.1. Да се предлага като компактна, готова за инсталиране, модулна система;

2.2. Да осигурява трифазно електрозахранване на потребителите;

2.3. Да предпазва консуматорите от вс. импулсни и др. видове смущения в елек. мрежа;

2.4. Да е оборудвана с класификация за „VFI“ (независими от напрежението и честотата на вход. захранване) двойно преобразуване на ел. енергия според стандарт за съответствие на устройството IEC62040-3 или еквивалентен;

2.5. Динамич. характеристики на изход. напрежение на Системата да отговарят на „Клас 1“ от стандарт за съответствие на устройството IEC62040-3 или еквивалентен. Това означава, че при промени на режима на работа (нормален/на батерии) или при стъпаловидно натоварване с линеен или нелинеен товар, изход. напрежение остава в стойностите, дефинирани в стандарта;

2.6. Дизайнът на системата да отговаря на тех. стандарти на Европейския съюз и МЕК или еквивалентни;

2.7. Да е подготвена за вход на силовите кабели отдолу.

3. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице:

2.1. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7;

2.2. Основанията по чл. 107 ЗОП:

- т. 1 който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни др. условие, посочено в обявлението за общ. поръчка;

- т. 2 а) който е предст. оферта, която не отговаря на предв. обявените условия;

- т. 3 който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета, съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП;

- т. 4 участници, които са свързани лица.

2.4. Национални основания:

2.4.1. Осъждания за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-255а и чл. 256-260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП);

2.4.2. Нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ (чл. 54, ал. 1, т. 6 ЗОП)

2.4.3. Обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС;

2.4.4. Наличието на обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ;

3. Ср. на валидност на офертите - 3 мес., счит. от датата на крайния срок за получаване на оферти.

4. Критерии за подбор на участниците:

4.1. Годност (правоспособност) за упражняване на проф. дейност - Възлож. няма поставени изисквания по отношение на годност (правоспособност) за

упражняване на проф. дейност.

4.2. Икономическо и финансово състояние – Възложителят няма поставени изисквания по отношение на икон.и фин.състояние на участниците.

4.3.Технически и професионални способности:

За изпълнението на предмета на общ.поръчка, участниците следва да разполагат с правоспособни тех.лица, както следва:

4.3.1.по отношение на монтажа и въвеждането в експлоатация на Системата следва да притежават удостоверение за III квалиф.група по електробезопасност при работа с напрежение до 1000 V, издадено от лиценз.организация;

4.3.2.по отношение на гаранц.поддържане и сервизирането на Системата следва да са преминали техн.курс на обучение и да са сертифицирани за сервиз на предложената Система;

Мин.изискване, поставено от Възложителя е участниците да разполагат с поне едно техн.лице с необх.проф.квалификация. Възложителят не поставя изискване лицето, което ще монтира и въведе в експлоатация Системата и лицето, което ще отговаря за гаранц.поддържане на Системата да са различни, стига да отговарят на поставени от Възложителя критерии за подбор.

Доказване: Декларираните обстоятелства се доказват при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 ЗОП, като се представят копия на притежаваните документи, посочени в част IV, Раздел „В“, точка 6 от ЕЕДОП, освен в случаите, когато информацията е видна от публ.регистър, посочен при попълване на ЕЕДОП.

5. Всяко предложение, допуснато до оценка, отговарящо на изискванията на ЗОП и поставените от възложителя условия, ще се класира въз основа на критерий най-ниска цена.

6. Офертите ще бъдат отворени в 10:00 часа на 10.05.2018г. в Пресцентър на високото тяло на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ №1.

Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 02/05/2018 дд/мм/гггг